

Яуаллылығы сикланган йәмғиәт  
«Башҡортостан бүлөп биреү  
электр селтәрҙәре»

450096, Өфө халаһы, Комсомол ур., 126  
secr@bashkirenergo.ru

«Октябрьский электр селтәрҙәре»  
етештерү бүлөгө

452601, Октябрьский халаһы, Төнъяк ур., 54  
Тел./факс (34767) 50-404  
oes@bashkirenergo.ru



www.bashkirenergo.ru

ОКПО 77854528;  
ОГРН 1050204504558;  
ИНН 0277071467.

Общество с ограниченной  
ответственностью «Башкирские  
распределительные электрические сети»  
450096, г. Уфа, ул. Комсомольская, 126  
secr@bashkirenergo.ru

Производственное отделение  
«Октябрьские электрические сети»

452601, г. Октябрьский, ул. Северная, 54  
тел./факс (34767) 50-404  
oes@bashkirenergo.ru

## Производственное отделение «Октябрьские электрические сети»

ООО "Башкирэнерго"  
№ ОЭС/7.3-65 от 21.01.2022

№ \_\_\_\_\_

На № \_\_\_\_\_ от \_\_\_\_\_

Заместителю главы Администрации-  
инвестиционному уполномоченному  
муниципального района  
Туймазинский район  
Республики Башкортостан  
И.Ю. Токаревой  
452750, РБ, г. Туймазы,  
ул. Островского, 34

Копия: Заместителю директора –  
главному инженеру  
А.Ф. Ситдикову

Начальнику Туймазинского РЭС  
Р.М. Галибаеву

### СПРАВКА О ТЕХНИЧЕСКОЙ ВОЗМОЖНОСТИ ПРИСОЕДИНЕНИЯ К ЭЛЕКТРИЧЕСКИМ СЕТЯМ ООО «БАШКИРЭНЕРГО» (технические условия для проведения аукциона)

На Ваш запрос (исх. № 22 от 17.01.2022 г.) о наличии технической возможности присоединения к электрическим сетям земельного участка с разрешенным использованием для обеспечения сельскохозяйственного производства, расположенного по адресу: Республика Башкортостан, Туймазинский район, Гафуровский сельсовет, с кадастровым номером 02:46:080315:206 сообщая, что отпуск мощности по III категории надежности электроснабжения для электроснабжения указанного объекта может быть осуществлен от ВЛ-6 кВ №6577 фид. 10-15 ПС 110/35/6 кВ «Субханкулово» путем строительства новых электросетевых объектов в рамках подлежащего заключению договора технологического присоединения, в соответствии с «Правилами технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии, объектов по производству электрической энергии, а также объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих сетевым организациям и иным лицам, к электрическим сетям, утвержденными Постановлением Правительства РФ от 27.12.2004 г. № 861 (в действующей редакции).

Срок подключения объекта капитального строительства к электрическим сетям определяется с даты заключения договора об осуществлении технологического подключения в соответствии с п.16 вышеуказанных правил.

Срок действия технических условий законодательно установлен от 2 до 5 лет.

Плата за технологическое присоединение будет определена в соответствии с Постановлением Государственного Комитета Республики Башкортостан по тарифам, действующим на период заключения договора об осуществлении технологического присоединения.

Для осуществления технологического присоединения необходимо наличие заключенного с сетевой организацией договора технологического присоединения. Технические условия на технологическое присоединение являются неотъемлемым приложением к данному договору.

Комплекс мероприятий по созданию технической возможности технологического присоединения будет определен техническими условиями на период поступления заявки, в зависимости от технических параметров и сложившегося режима работы электрических сетей.

Размер платы за подключение (технологическое присоединение) к электрическим сетям определяется:

- техническими мероприятиями, подлежащих выполнению сетевой организацией;
- соответствующими стандартизированными ставками, утвержденными Постановлением Государственного Комитета Республики Башкортостан по тарифам на период регулирования (календарный год).

После подачи заявки на технологическое присоединение с приложением правоустанавливающих документов, ООО «Башкирэнерго» будут подготовлены и направлены в адрес заявителя проект договора об осуществлении технологического присоединения и технические условия, в установленные действующим законодательством сроки.

Заявку необходимо направить в Центр обслуживания клиентов ООО «Башкирэнерго» по адресу: г. Уфа, ул. Комсомольская, 17, телефон для справок: 269-07-30, факс: 269-07-25; время работы: вторник - пятница с 9-00 до 19-00 без обеда; суббота с 9-00 до 14-00; понедельник, воскресенье выходной или в отдел присоединения потребителей Туймазинского РЭС ПО «ОЭС» ООО «Башкирэнерго» по адресу: РБ, Туймазинский район, г. Туймазы, ул. Ульянова, 40; телефон для справок: 8 (34782) 23704; время работы: вторник - четверг с 08-30 до 17-00; пятница с 08-30 до 12-00; суббота, воскресенье выходной; обед с 12-30 до 13-30.

Дополнительно на официальном сайте ООО «Башкирэнерго» реализована возможность подачи заявки на технологическое присоединение в электронном виде посредством «Личного кабинета потребителя услуг по технологическому присоединению».

Обращаем Ваше внимание, что территория указанного земельного участка расположена в охранной зоне ВЛ-6 кВ №6577 фид. 10-15 ПС 110/35/6 кВ «Субханкулово» ООО «Башкирэнерго». Согласно п.п. 8, 10 «Правил установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон», утв. Постановлением Правительства РФ № 160 от 24.02.2009 г., в охранных зонах запрещается осуществлять любые действия, которые могут нарушить безопасную работу объектов электросетевого хозяйства, в том числе привести к их повреждению или уничтожению, также в пределах охранных зон без письменного решения о согласовании сетевых организаций юридическим и физическим лицам запрещается строительство, капитальный ремонт, реконструкция или снос зданий и сооружений.

Заместитель директора –  
начальник отдела  
присоединения потребителей



А.Р. Фарвазов